



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ИР «Южное»

Боярина В.Д.

2020 __ г.

АКТ №

**Готовности тепловой сети к эксплуатации в
отопительный период 2020 __-2021 __ г.г.**

п. **Керамкомбинат**

« **4** » сентября **2020** __ г.

Комиссия в составе :

председатель комиссии: инженер МУП ИР «Южное» Старостина Е.Б.

Члены комиссии:

начальник газ. Котельной Кистерев А.Ф., инженер энергетик Агафонов А.К

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей. Их оборудования, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидropневматической промывок тепловой сети _

1. Акт опрессовки тепловой сети от 30.08.2020 г.

Результаты испытаний и осмотра следующее:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 7,5 кгс/см²

2. При этом:

а) по истечении 30 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на 0,1 кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1 м³ объема испытываемой тепловой сети составила 0,045 т/ч-м

3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты:

частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов в колодцах и наружной прокладки.

4. Состояние люков камер тепловой сети нет крышки люка на ТК12

5. Гидropневматическая промывка тепловой сети не производилась

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к 1.10.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

тепловая сеть п. Керамкомбинат готова к использованию в осенне-зимний период 2020-21 г.

Председатель комиссии Е.Б. Старостина

Члены комиссии

Кистерев А.Ф. [Signature]

Агафонов А.К. [Signature]