



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУТИР «Южное»

Боярина В.Д.

2021 г.

АКТ №

Готовности тепловой сети к эксплуатации в
отопительный период 2021-2022 г.г.

п.Листвянский

« 15 » 09 2021 г.

Комиссия в составе :
председатель комиссии: Старостина Е.Б.

Члены комиссии:
Инженер-энергетик Агафонов А.К.
Начальник котельной Кистерев А.Ф.

проверили состояние камер и колодцев, тепловых сетей наружной прокладки. Их оборудования, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывок тепловой сети:

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции $-7,5 \text{ кгс/см}^2$
2. При этом:
 - а) по истечении 15 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на 0,2 кгс/см^2
 - б) удельная утечка воды на 1 м^3 объема испытываемой тепловой сети составила $0,2 \text{ т/ч-м}$
3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты:
частичное отсутствие теплоизоляции на запорной арматуре в колодцах и на выходах наружной прокладки трубопроводов.
4. Состояние люков камер тепловой сети удовлетворительное
5. Гидропневматическая промывка тепловой сети проводилась : акт от 1.09.2021 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

Тепловая сеть п. Листвянский Искитимского района Новосибирской области готова к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.

Председатель комиссии Старостина Е.Б.

Члены комиссии: Агафонов А.К. (Агафонов А.К.)
Кистерев А.Ф. (Кистерев А.Ф.)